

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы по Магаданской области**
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Магадан, ул. Советская, д. 9, E-Mail: uqgnmagadan1@rambler.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Магадану
(наименование органа государственного пожарного надзора)

685000, г. Магадан, ул. Советская, д.9 тел. 695-178, E-Mail: ondmagadan1@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 97/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Магадана
«Детский сад Комбинированного вида № 60» (МБДОУ № 60)
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение решения главного государственного инспектора по г. Магадану по пожарному надзору
Ли И.К.

(наименование органа ГПН)

№ 97 от «19» июля 2021г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» в период:

"29" июля 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

"30" июля 2021 г. с 16 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. Продолжительность 1 час

Проведена плановая, выездная проверка Государственным инспектором г. Магадана по пожарному
надзору Сурниной Анастасией Андреевной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

МБДОУ № 60 по адресу: г. Магадан, ул. Портовая, 38 корпус 1
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим МБДОУ № 60 Шоленковой Ларисой Андреевной

(указываются должности, фамилия, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № Препри сан ия | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|-----------------|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений производственного и складского назначения с обозначением их | п. 12 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 | 18.10.2021 | |

| | | | | |
|----|--|---|------------|--|
| | категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны на видном месте | | | |
| 2. | Не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного | п. 30 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 | 18.10.2021 | |
| 3. | Отсутствует техническая документация (сертификаты) на ковровое покрытие пола в музыкальном зале, которая должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов (в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2) | ст. 1, 134, таблицы 27, 28 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 | 18.10.2021 | |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Магадана
по пожарному надзору Сурнина А.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного

инспектора по пожарному надзору)

«30» июля 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

Заведующий МБДОУ № 60

Шоленкова Лариса Андреевна

(должность, фамилия, инициалы)

«30» июля 2021 г.

(подпись)

(подпись)